



제2013-024695-02호

안전인증서

Condor Technology Ltd.

Havenstraat 66, 1271 AG Huizen, The Netherlands

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Thermostat FIX-THERM96

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

TH-.../.. (Ex d IIC T6 or T4) / 13-KB4BO-0442

인증기준

고용노동부고시 제2010-36호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 'Havenstraat 66, 1271 AG Huizen, The Netherlands'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- Prevention of overheating, Temperature control
- 제품정격 : Max. 240 V, Max. 6 A
- 사용주위온도 : -50 °C ~ +75 °C (for T6) / +90 °C (for T4)

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

·사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항 : 없음

2013 년 8 월 8 일

한국산업기술시험원장



제 2013-024695-02호

안전인증면제확인서

신청인	사업장명	사업장관리번호
	Condor Technology Ltd.	-
	사업자등록번호	대표자 성명
-	J. W. Houtman	
소재지	Havenstraat 66, 1271 AG Huizen, The Netherlands	
면제 확인번호		
13-KB4BO-0442-ex		
인증번호		
IECEX DEK 11.0017 (Issue No. 0)		
안전인증대상 기계·기구명		
Thermostat FIX-THERM96		
형식(규격)	용량(등급)	
TH-../..	Ex d IIC T6 or T4	
면제내용	면제 항목	형식별 제품심사
	면제 사유 (관련 법령 등)	산업안전보건법 시행규칙 제58조의2(안전인증의 면제)
	안전인증면제 유효기간	-

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증 면제확인서를 발급합니다.

2013 년 8 월 8 일

한국산업기술시험원장

